

[illegible]

25	Техническое обслуживание тельфера (при выходе из строя, повреждениях троса производить замену троса, пускателей, блока кнопок управления)	шт	3	1					КС-СЫЛКА							
26	Техническое обслуживание приборов освещения, замена приборов освещения, вышедших из строя.	шт	1	3			аварийная						КС-СЫЛКА			аварийная
27	Ремонт оборудования котельной в случае выхода его из строя, кроме текущего и капитального ремонта объекта и оборудования, замены котлов, насосов, теплообменников;	шт	1	9	КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	КС-СЫЛКА	КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	аварийная
28	Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание (при необходимости обеспечить постоянное присутствие на котельной оперативного персонала).	шт	1	9	КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	КС-СЫЛКА	КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	аварийная
29	Проведение режимно-наладочных работ котлов и водоподготовительного оборудования (при окончании срока действия режимных карт, котлы 1 раз в 3 года, ХВО 1 раз в 3 года);	шт	4	0												
30	Выполнение работ по подготовке к работе котельной к зимний период (опрессовка котлов и теплообменного оборудования, ремонт котлов и вспомогательного оборудования (теплообменники, насосы), ревизия и ремонт запорной арматуры, ревизия насосного оборудования, ревизия электрооборудования и щитов электроснабжения, ревизия щитов автоматики, настройка автоматики под рабочие режимы котельного оборудования, очистка котлов от продуктов горения, уборка помещения котельной, при необходимости покраска трубопроводов с нанесением маркировки по направлению движения теплоносителя, обозначение запорной арматуры в соответствии с эксплуатационной схемой трубопроводов котельной (не позднее 1 сентября)	шт	1	1									КС-СЫЛКА			
31	Проверка работоспособности дизельного генератора, ревизия, зарядка аккумулятора в соответствии с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации дизельного генератора.	шт	1	9	КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	КС-СЫЛКА	КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	аварийная
32	Замена приборов безопасности, не прошедших периодическую поверку, на аналогичные.	шт	30	1									КС-СЫЛКА			
33	Обслуживание и регулировка трехходовых клапанов	шт	2	2		аварийная							КС-СЫЛКА			
34	Обслуживание дизельных генераторов (замена масла, зарядка-обслуживание или замена аккумуляторов, фильтров, антифриза и др. расходных элементов согласно инструкции по эксплуатации при ТО);	шт	1	4		аварийная			КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА			аварийная
35	Оперативный выезд сотрудников на котельную при возникновении аварийной ситуации и срабатывании сигнализации.	шт	1	9	КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	КС-СЫЛКА	КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	аварийная
36	Обслуживание и ремонт системы оповещения об аварийных ситуациях.	шт	1	9	КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	КС-СЫЛКА	КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	аварийная
	ИТОГО				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	КС-СЫЛКА	КС-СЫЛКА				КС-СЫЛКА	аварийная	аварийная	аварийная